

Steckdosentester SDT 1 z.Prüfung v.Schutzkon.steckd. BENNING




Artikel-Nr.
E460781

EAN
4014651200531

Gewicht in kg
1

Zolltarifnummer
90303310



Produktdetails

Anwendung	zur Prüfung von Schutzkontaktsteckdosen
Hersteller / Marke	Benning
Messkategorie	CAT III 300 V
Modell	020053

Eigenschaften

schnelle und einfache Prüfung von Schutzkontaktsteckdosen auf korrekten Anschluss

- Verdrahtungsfehler, wie fehlender PE-, N- und L-Leiter sowie die Vertauschung von L- und PE-Leiter werden eindeutig über 3 LEDs angezeigt
- aktiver PE-Test mit Berührungselektrode und LC-Display warnt vor dem Anliegen einer gefährlichen Berührungsspannung (50 V) am Schutzleiteranschluss (PE)
- Prüftaste zur Auslösung von 30 mA FI/RCD-Schutzschalter
- eindeutige Anzeige über LEDs und LC-Display
- leicht verständliche Status-Tabelle informiert über den korrekten Anschluss (OK, grün) und die Art des vorliegenden Fehlers (rot) der Schutzkontaktsteckdose
- Messkategorie CAT III 300 V

Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:

- Anzeige: LCD/LEDs